

QUESITO 8

Oggetto: Accordo quadro concluso con un solo operatore per la gestione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria del Comune di Pozzuoli e di tutti gli impianti a servizio delle reti, per la durata di anni tre.

Richiesta di Chiarimenti

In relazione alla procedura di cui all'oggetto,

considerato che il disciplinare di gara a pag. 17 riporta che **Offerta tecnica - Sottocriterio E.02.C** – *“Il Concorrente dovrà formulare proposte migliorative relative all'ammodernamento edilizio ed architettonico di tutti gli impianti esistenti, posti a servizio della rete fognaria, con eventuali proposte migliorative di adeguamento, dovrà altresì proporre un miglioramento in termini di potenziamento funzionale con particolare riferimento al risparmio energetico, efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche da fornire, ammodernamento e potenziamento dei gruppi elettrogeni, il tutto finalizzato ad aumentare la facilità di gestione, di manutenzione e minimizzazione dei costi gestionali...”*,

Vogliate confermare che per predetto criterio le migliorie sono da effettuare solo sulla RETE FOGNARIA.

^

RISPOSTA

Con riferimento a quanto riportato a pag. 19 (non 17) del disciplinare si richiama quanto invece riportato a pag. 16 del medesimo atto, nella quale il punto premiante E.02, nella sua globalità e quindi per tutti i suoi sottocriteri, si riferisce alle reti sia idrica che fognaria.

Si ritiene pertanto che per mero refuso non sia stata riportata anche la locuzione “rete idrica” alla pagina 19 per il punto E02.C ma che tuttavia quanto illustrato a pagina 16 chiarisca al di là di ogni dubbio che si possano prendere in considerazione entrambe le reti per il punto E.02 dell’offerta tecnica.

Con il presente quesito, pubblicato sulla pagina web della stazione appaltante, si conferma quanto sopra a beneficio di ciascun potenziale partecipante.